


Proj. szafa oświetleniowa SO... (numer nada gmina Tarnowo Podgórne)




Przyłączenie proj.  
oświetlenia na podstawie  
14784/2018/OD5/ZR2

SZAFKA SO  
Moc przyłączeniowa 3 kW (0,23 kV)  
 $P_i = P_z = 0,22 \text{ kW}$   
 $I_B = 1,0 \text{ A}$   
 $I_N = 16 \text{ A}$

YAKY 4x35 mm<sup>2</sup>  
(5 m)


proj. ZK1-1P  
(w zakresie ENEA Operator Sp. z o.o.)



NAYY-J 4x35 mm<sup>2</sup>- 20 m  
(w zakresie ENEA Operator Sp. z o.o.)


istn. linia napowietrzna  
istn. słup linii  
napowietrznej

UL. OGRODOWA



OBWÓD I  
 $P_i = P_z = 0,22 \text{ kW}$   
 $I_B = 0,3 \text{ A}$   
 $I_N = 6 \text{ A}$

LEGENDA:



UWAGI:  
1) Kolorem szarym wysowano stan istniejący, czarnym - projektowany.  
2) Mimo zasilania 1-fazowego szafę wykonać jako 3-fazową, za rozłącznikiem głównym w SO wykonać mostek zasilający w szafie wszystkie przewody fazowe z 1-fazy

ochrona przeciwporażeniowa:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA  
układ sieci:  
TN-C-S

<b>ENEO PROJEKT</b>		ENEO PROJEKT MICHAŁ KACZMAREK UL. LETNISKOWA 28 , 62-090 CEREKWICA NIP: 777-280-45-87 REGON: 361475605 TEL. 605 606 294 EMAIL: ENEOPROJEKT@GMAIL.COM WWW.ENEO-PROJEKT.PL	
INWESTOR	Gmina Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne		TARNOWO PODGÓRNE POZIOM WYŻEJ
INWESTYCJA	Budowa oświetlenia w ulicy Ogrodowej w miejscowości Swadzim.		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat ideowy zasilania. Szafa SO.		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	Elektryczna		Rozmiar: 297x420
PROJEKTOWAŁ	mgr. inż. Michał Kaczmarek 5/18	WKP/0386/POOE/13	Data: 08.2018
OPRACOWAŁ			Nr rys. <b>E-2</b>