

istn. SZAFA SO 126

$P_i = P_z = 4{,}654 + 2{,}39 = 5{,}51$ kW
$I_B = 8{,}55$ A
$I_N = 20$ A

LEGENDA:

- Istniejąca latarnia drogowa
- Istniejąca latarnia drogowa - do przestawienie i wymiany wysięgnika z oprawą W = 2 m, P= 56 W LED
- Projektowana latarnia z rozsyłem do przejść dla pieszych H= 6 m, W = wg. opisu na schemacie, P= 64,5 W LED
- Projektowana latarnia z rozsyłem do przejść dla pieszych H= 7 m, W = wg. opisu na schemacie, P= 64,5 W LED
- Odcinek kabla do demontażu lub trwałego unieczynnienia
- Istniejący kabel
- Projektowany kabel
- 11/15/2 — Proj. numeracja słupów
- ~~2/30~~ — Istn. numeracja
- -21,0m- — Odległość pomiędzy latarniami
- (42,0m) — Długość kabla
- Projektowany uziom słupa
- Projektowana mufa kablowa

UWAGI:
1) Kolorem szarym wrysowano stan istniejący, niebieskim - majątek ENEA Oświetlenie, czarnym - projektowany.
2) Równolegle z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną typu Fe/Zn 25x4. Do bednarki przyłączać wszystkie słupy.



OBWÓD II - rozbudowa
$P_i = P_z = 1{,}54 + 0{,}85 = 2{,}39$ kW
$I_B = 3{,}71$ A
$I_N = 10$ A

Przejście dla pieszych w ul. Lusowskiej

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
układ sieci:
TN-C-S

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH GMINA TARNOWO PODGÓRNE

Inwestor:
TARNOWO PODGÓRNE
POZNAŃSKA 115
62-080 TARNOWO PODGÓRNE
POZIOM WYŻEJ

Stadium opracowania:	MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA	
Zadanie:	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W UL. LUSOWSKIEJ I SZKOLNEJ W M. SADY.	
Projektant:	mgr inż. Michał Kaczmarek nr uprawnień WKP/0386/POOE/13	
Opracowała:	mgr inż. Robert Dudziak	
Data: 10.2021	Nr rysunku: E-2	Rysunek: Schemat ideowy zasilania.
Branża: Oświetlenie	Skala: -:---	Egzemplarz: