

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

Zestawianie stolarki:

1. drzwi D2 i D3 w klasie EI 30 - czy naświetla mają być EI 30 czy EI 60

Odp. naświetla stanowią integralną część drzwi w związku z czym muszą również spełniać parametr EI30.

2. drzwi D4 w klasie EI 15 opis z doświetleniem bocznym , doświetlę ma być w klasie EI 15 czy bezklasowe.

Odp. doświetla stanowią integralną część drzwi w związku z czym muszą również spełniać parametr EI15.

3. drzwi D15 maja być wykonane z aluminium ?? Jeżeli tak to czy doświetla mają być w klasie EI 60.

Odp. drzwi należy wykonać z profili aluminiowych, doświetla również mają spełniać parametr EI60.

4. okno O 17 i O 18 tylko stałe ?

Odp. Okna O 17 i O 18 dotyczą sali sportowej, która nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

5. okno O 20 jako drzwi techniczne z samozamykaczem szynowym , klamka tylko od wewnątrz ?

Odp. można wykonać jako drzwi techniczne, jedno moduł otwieralny (dostępność do dachu nad łącznikiem), dwa moduły stałe.

*Zatwierdzam:
/Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka/*