

WYJAŚNIENIA

Sprawa: „Dobór, dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w wybranych budynkach Gminy Tarnowo Podgórne”.

Gmina Tarnowo Podgórne w nawiązaniu do postępowania nr WID.7013.2.10.2024 dotyczącego wykonania zadania pn. „Dobór, dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w wybranych budynkach Gminy Tarnowo Podgórne” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego przedstawia poniżej treść pytania, które wpłynęło w toku postępowania oraz udzieloną przez Zamawiającego odpowiedź:

1. „Uprzejmie proszę o przedłużenie terminu składania ofert na 07.08.2024 r. z uwagi na konieczność dostarczenia dokumentów pocztą tradycyjną i negocjacje zapisów umowy.”

Odp. Gmina Tarnowo Podgórne przedłuża termin składania ofert na wykonanie zadania pn. „Dobór, dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w wybranych budynkach Gminy Tarnowo Podgórne” do dnia 14 sierpnia 2024r. do godziny 10:00 bez podania przyczyny.

2. „Zwracam się również z prośbą o negocjacje warunków umowy w szczególności:
 1. rezygnacji z zapisu § 2. pkt. 6. h. (sporządzenie wykazu urządzeń),
 2. zmiany zapisu § 9. pkt. 5 z "gwarancji na skuteczność redukcji kosztów energii biernej" na "gwarancji na skuteczność redukcji zużycia energii biernej". Koszty energii biernej mogą być zwiększane przez operatora niezależnie od wykonawcy a co za tym idzie, może to wpłynąć na brak spełnienia zapisów umowy przez Wykonawcę pomimo zapewnienia redukcji zużycia o 90%.”

Odp. ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z zapisów § 2. pkt.6.h

Odp. ad.2. Gmina Tarnowo Podgórne do wyliczenia przyszłych kosztów energii biernej w okresie rozliczeniowym, o którym mowa jest w Umowie w par. 9 pkt.5, będzie przyjmował średnią stawkę za okres maj 2023 - kwiecień 2024 wyliczoną ze stawki energii biernej stosowanej przez Enea Operator na fakturach w tym okresie tj. stawkę 1,07987 zł/kWh. Niniejsza treść (zdanie poprzednie) zostaje dodana do zaproszenia ofertowego jako pkt.3.5 oraz do projektu umowy jako par.9 pkt.11.

Jednocześnie Zamawiający koryguje oczywistą pomyłkę w par. 10 pkt.2 projektu umowy: jest: "a opisanych w §8 pkt.5)", a winno być: "a opisanych w §9 pkt.5".

3. „W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie na Dobór, dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w wybranych budynkach Gminy Tarnowo Podgórne chcielibyśmy przystąpić do postępowania. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w wersji papierowej na 05.08.2024r. Niestety ze względu na okres urlopowy i zwolnienie lekarskie jednego z członków zarządu, nie mamy fizycznej możliwości złożenia Oferty zgodnie z wymaganiami postępowania. Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, bardzo zależy nam na przesłaniu swojej propozycji”

Odp. Gmina Tarnowo Podgórne przedłuża termin składania ofert na wykonanie zadania pn. „Dobór, dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w wybranych budynkach Gminy Tarnowo Podgórne” do dnia 14 sierpnia 2024r. do godziny 10:00 bez podania przyczyny.

Z poważaniem

II Z-ca Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
mgr Piotr Kaczmarek