



Zestawienie powierzchni		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
0.01	KOMUNIKACJA 1	31,70
0.02	POM.OBSŁUGI KLIENTÓW	48,04
0.03	POM. SOCJALNE	8,35
0.04	PO. PORZĄDKOWE	3,97
0.05	PRZEDSIONEK	3,67
0.06	WC	1,89
0.07	WC PUBL./NIEPEŁNOSP.	4,01
0.08	RECEPCJA+POCZEKALNIA	12,89
0.09	KOMUNIKACJA 2	19,59
0.10	POM.GOSPODARCZE	2,59
0.11	SANITARIAT	4,51
0.12	TOALETA / WC	5,58
0.13	SZATNIA	10,67
0.14	PRZEBIERALNIA/PRYSZNIC	4,33
0.15	ARCHIWUM	19,53
0.16	POM.SOCJALNE	11,56
0.17	SERWEROWNIA	8,52
0.18	POM.ZATRZYMAŃ	11,77
0.19	POM.BIUROWE	11,77
0.20	POM.BIUROWE	18,32
0.21	POM.BIUROWE KIEROWNIKA Z FUNKCJĄ ODPRAW	26,64
0.22	WIATROLAP 1	6,28
0.23	WIATROLAP 2	2,93
0.24	WIATROLAP 3	2,93
0.25	WIATROLAP 4	1,83
0.26	MAGAZYN	14,28
0.27	GARAŻ	29,77
0.28	HOL KLATKI SCHODOWEJ	5,88
	RAZEM	333,66

LEGENDA

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ
- INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- PION WODY
- ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
- ZAWÓR ODCINAJĄCY

UWAGI :

- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO
- CAŁOŚĆ INSTALACJI ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA
- WSZELKIE PRZEJŚCIA KINSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO MUSZĄ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ TYCH PRZEGRÓD

WersjaOpisData

S I E R G I E J

s t u d i o

a r c h i t e k t u r y

tel/fax+48.71.332.62.30

mobile+48. 604.539.771

emailstudio@siergiejstudio.pl

biuroul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:

Gmina Tarnowo Podgórne

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

temat:

Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie

Przeźmierowo, ul. Orzechowa, dz. nr ewid. 1710, 365/4, 368/4, 365/2, 364/2, 1709

główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

podpisy:

BRANŻA SANITARNA

projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ 242/DOŚ/06

sprawdzający / numer uprawnień:

MGR INŻ. KATARZYNA SZTYMAR DOŚ/0354/PWBS/16

branża:SANITARNA

format:594X297

skala:1:100

data:2020-05

nazwa rysunku:

Rzut parteru - Instalacja wody

numer projektu1907

stadiumPW

branżaIS

numer rysunkuS-05

wersjaA