

obiekt: Centrum Integracji Obywatelskiej	jednostka projektowania: S I E R G I E J s t u d i o a r c h i t e k t u r y ul. Puszczykowska 11/1 50-559 WROCLAW tel/fax : +71/332.62.30 tel. kom. : 604.539.771
lokalizacja: Przeźmierowo, ul. Orzechowa, dz. nr ewid. 1710, 365/4, 368/4, 365/2	
inwestor: Gmina Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne	
temat: Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie	
branża: instalacje elektryczne	
stadium: projekt wykonawczy (PW)	nr projektu: 1907
część: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)	tom: V

branża	imię, nazwisko	nr uprawnień	podpis
instalacje elektryczne	mgr inż. Piotr Barcewicz	296/DOŚ/08	
	Inż. Krzysztof Jasiński	150/DOŚ/13	

Data opracowania projektu	lipiec 2020 roku
---------------------------	------------------

Spis treści:

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI	3
PRZEDMIOT ST	3
ZAKRES STOSOWANIA ST	3
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST	3
ZAKRES KOMPETENCJI WYNIKAJĄCY ZE STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	3
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	3
DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY	3
MATERIAŁY	3
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW	3
KRYTERIA RÓWNOWAŻNOŚCI	4
URZĄDZENIA	4
<i>System Sygnalizacji Włamania i Napadu</i>	4
<i>Sieć okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna), Telefonía</i>	6
<i>System monitoringu wizyjnego</i>	7
SPRZĘT	8
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU	8
SPRZĘT NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBÓT	8
TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW	8
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU	8
TRANSPORT MATERIAŁÓW	8
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW	9
WYKONANIE ROBÓT	9
INSTALACJE TELETECHNICZNE WNĘTRZOWE – WYMAGANIA OGÓLNE	9
<i>Roboty przygotowawcze</i>	9
<i>Roboty zasadnicze</i>	9
<i>Roboty końcowe</i>	9
<i>Roboty w zakresie zespołów kablowych</i>	10
<i>Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów</i>	11
<i>Przejścia przez ściany i stropy</i>	11
<i>Podejścia instalacji do urządzeń</i>	11
<i>Uziemienie i ekranowanie</i>	11
<i>Prace wykończeniowe</i>	12
WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI	12
SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU	12
KONTROLA DOSTĘPU	14
TELEWIZJA DOZOROWA	15
SIEĆ TELEINFORMATYCZNA	16
SYSTEM RADIOKOMUNIKACJI	19
MONTAŻ INSTALACJI	19
SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU	19
SIEĆ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (KOMPUTEROWA, TELEFONICZNA)	20
SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO	22
PRÓBY MONTAŻOWE	23
WYMAGANIA OGÓLNE	23
SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU	24
SIEĆ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (KOMPUTEROWA, TELEFONICZNA)	24
SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO	25
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	26
ODBIÓR ROBÓT	26
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE	26

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych niskoprądowych - teletechnicznych w budynku Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania bądź spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji teletechnicznych w przedmiotowym budynku w zakresie:

- System sygnalizacji włamania,
- Sieć okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna),
- System monitoringu wizyjnego,
- Instalacja oddymiania klatki schodowej

Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Według wymagań ogólnych.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót w zakresie instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

- Harmonogram i kolejność prac instalacyjnych elektrycznych
- Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
- Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania
- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Kryteria równoważności

Konkretnie typy urządzeń zostaną dobrane przez dostawcę wskazanego przez Inwestora, przy czym dla niniejszego opracowania przyjęto jako referencyjną aparaturę obiektową spełniającą niżej podane parametry.

Zastrzega się, że parametry techniczne i funkcjonalność dobranych przez dostawcę urządzeń nie może być niższa niż podana aparatura referencyjna.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaoferowania urządzeń innych niż wzorcowe, Wykonawca wykazał i udokumentował spełnienie wszystkich wymaganych cech. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty.

Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta oraz musi być fabrycznie nowa (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz nieużywana.

Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancję na piśmie określającą warunki, na których gwarancje zostały udzielone. Na całość dostarczanego sprzętu zostanie udzielona gwarancja (gwarancja jakości) na okres min. 12 miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Urządzenia

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

System sygnalizacji włamania i napadu powinien być zgodny z normą EN 50131-3.

System powinien być wykonany w najwyższej klasie bezpieczeństwa używając odpornej na zakłócenia i błędy oraz redundantnej technologii umożliwiającej pracę nawet w przypadku awarii.

Automatyczna adresacja i konfiguracja urządzeń detekcyjnych powinna być zapewniona przez system.

System powinien spełnić poniżej podane wymagania minimalne:

- Obsługa stref
- Obsługa użytkowników
- adresacja podłączonych elementów
- Obsługa klawiatur, które oferują treść w języku polskim
- Edytowalny mechanizm powiadamiania alarmowego dla natychmiastowych powiadomień alarmowych i zmian stanów
- Zdalne programowanie przez złącze Ethernet (RJ45).
- Powinna istnieć możliwość aktualizacji oprogramowania modułu interfejsów za pomocą zdalnego oprogramowania
- Obsługa harmonogramów do prostej automatyzacji operacji wykonywanych przez system, między innymi : automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie, autoryzacja użytkownika.
- Moduł magistrali punktowej powinien obsługiwać:
 - o Czujki ruchu
 - o Kontaktrony
 - o Urządzenia uzbrajające i blokujące.
 - o Syreny i sygnalizatory LED.

Wykonawca zapewni urządzenia o parametrach nie gorszych niż określone poniżej parametry minimalne:

Płyta główna centrali

- Ilość wejść na płycie bazowej min. 16 wejść
- Ilość obsługiwanych wejść min. 32 wejść
- Ilość stref min.16 stref,
- obsługa od 8 do min. 32 programowalnych wyjść,
- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania,
- obsługa systemu przy pomocy:
 - o manipulatorów LCD,
 - o klawiatur strefowych,
 - o pilotów i kart zbliżeniowych,
 - o zdalnie (z użyciem komputera lub telefonu komórkowego),

<ul style="list-style-type: none"> – min. 32 niezależne timery do automatycznego sterowania, – możliwość realizacji funkcji kontroli dostępu i automatyki domowej, – pamięć min. 899 zdarzeń (z funkcją wydruku), – obsługa min. 64 użytkowników – wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności min. 1,2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki 	
– Klasa środowiskowa	II
– Klasa zabezpieczenia	S
– Stopień zabezpieczenia	Grade 2
– Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych	min 50 mA
– Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych	min 2A
– Wydajność prądowa zasilacza	min 1,2 A
– Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
– Napięcie zasilania	18V AC \pm 10% 50Hz
– Pobór prądu w stanie gotowości	max 127 mA
– Maksymalny pobór prądu	max 234 mA
Obudowa centrali z transformatorem	
– Napięcie zasilania	230V AC \pm 15% 50Hz
– Transformator	min 20 VA
– Napięcie wyjściowe transformatora	18V AC, 50 Hz
Ekspander 8 wejść	
– Ilość wejść	8 wejść
– obsługa konfiguracji i 2EOL/NC	NO, NC, EOL, 2EOL/NO
– możliwość programowania wartości rezystancji parametrycznej	
– możliwość obsługi czujek wibracyjnych i roletowych	
– Napięcie zasilania	12V DC \pm 15%
– Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
– Pobór prądu w stanie gotowości	max 70 mA
– Maksymalny pobór prądu	max 70 mA
– Klasa środowiskowa	II
– Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Manipulator z wyświetlaczem LCD	
– podświetlenie klawiatury i wyświetlacza,	
– diody LED informujące o stanie systemu,	
– sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie	
– sygnalizacja utraty łączności z centralą,	
– ilość wejść na płycie drukowanej	min 2
– Klasa środowiskowa	II
– Napięcie zasilania	12V DC \pm 15%
– Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
– Pobór prądu w stanie gotowości	max 17 mA
– Maksymalny pobór prądu	max 101 mA
Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny	
– sygnalizacja akustyczna	przetwornik piezoelektryczny
– sygnalizacja optyczna	diody LED
– ochrona sabotażowa przed:	
○ oderwaniem od podłoża	
○ otwarciem	
– klasa środowiskowa	II
– Napięcie zasilania	12V DC \pm 15%
– Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
– Natężenie dźwięku	min 120 dB

- | | |
|--|------------|
| - Pobór prądu – sygnalizacja optyczna | max 200 mA |
| - Pobór prądu – sygnalizacja akustyczna | max 110 mA |
| - Pobór prądu – sygnalizacja optyczna i akustyczna | max 300 mA |

Czujka dualna PIR + mikrofala

- | | |
|--|-------------------|
| - tory detekcji | PIR + mikrofalowy |
| - algorytm detekcji | cyfrowy |
| - soczewka Fresnela | |
| - funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy | |
| - wykrywanie zamaskowanego intruza | |
| - zdalnie uruchamiany tryb testowy | |
| - pamięć alarmu | |
| - napięcie zasilania | 12V DC \pm 15% |
| - Wykrywalna prędkość ruchu | 0,3...3 m/s |
| - Zakres temperatur pracy | -30...+55 °C |
| - Zalecana wysokość montażu | 2,4 m |
| - Pobór prądu w stanie gotowości | max 18 mA |
| - Maksymalny pobór prądu | 25 mA |
| - Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne) | 40 mA / 16 V DC |
| - Klasa środowiskowa | II |
| - Częstotliwość mikrofali | 10,525 GHz |
| - Stopień zabezpieczenia | Grade 2 |

Sieć okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna), Telefonía

Wykonawca zapewni urządzenia o parametrach nie gorszych niż określone poniżej parametry minimalne:

Centrala Telefoniczna VoIP/PSTN

- równoległa realizacja połączeń przez tradycyjne linie analogowe i konta telefoniczne VoIP
- 8 numerowa bramka SIP (VoIP)
- 12 portów telefonicznych
- nagrywanie rozmów telefonicznych zewnętrznych i wewnętrznych wraz z podsłuchem online
- karta sieciowa 10/100Mb
- zapowiedzi słowne DISA
- bloki INFOLINII
- moduły wysyłania na porty wewnętrzne teletaxy 12/16khz
- odbiorniki i nadajniki CLIP na liniach miejskich i wewnętrznych
- moduł odwrócenie pętli na portach wewnętrznych
- moduły wzmacniaczy na portach wewnętrznych i zewnętrznych nawet do 12dB (cyfrowe wzmacnianie sygnałów mowy) odbieranie rozmów przychodzących przez wszystkie lub wybrane aparaty
- wybieranie tonowe na liniach wewnętrznych i zewnętrznych
- przekazywanie rozmów na dowolny numer wewnętrzny z anonsem lub bez anonisu
- przechwytywanie rozmów zewnętrznych z innych niż zaprogramowane na odbiór aparaty
- rezerwa odbierania rozmów zewnętrznych
- połączenia z grupą telefonów wewnętrznych
- "redial" - automatyczne wybieranie ostatnio wybieranego numeru zewnętrznego
- "nie przeszkadzać" - blokada łączenia rozmów zewnętrznych dla danego numeru
- "gorąca linia" - natychmiastowe wybranie zaprogramowanego numeru miejskiego lub wewnętrznego
- ustawienie rozmówcy zewnętrznego w oczekiwaniu na zwolnienie abonenta wewnętrznego (hold)
- numery skrócone (lokalne i globalne)
- redykcja rozmów na inny numer wewnętrzny
- redykcja (przekierowanie) rozmowy na numer zewnętrzny
- melodyjka na podtrzymaniu rozmowy; możliwość modyfikacji melodyjki z plików .wav jak i MIDI
- 4 różne tryby czasowe pracy centrali: dzień, noc, weekend, święta

- spełnienie norm SIP 2.0 (Session Initiation Protocol), RFC 3261
- generowanie ciszy (CNG - Comfort Noise Generation)
- detekcja mowy (VAD - Voice Activity Detection)
- usuwanie echa zgodne z G.165/G.168 do 112ms
- dynamiczny bufor do usuwania efektu Jitter
- regulowany poziom głośności toru nadawczego i odbiorczego do 12dB
- przesyłanie DTMF - in-band, out-of-band (SIP Info lub RFC 2833 RTP)
- detekcja i generacja odwrócenia polaryzacji
- detekcja i generacja Caller ID
- wyświetlanie Caller ID (FSK)
- G711, GSM, G726, G729, codec, iLBC i speex.
- Wbudowana 8-kanalowa bramka VoIP umożliwiającą realizację połączeń głosowych przez sieć komputerową

System monitoringu wizyjnego

Kamera zewnętrzna na elewacji

- o Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS
- o Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
- o Obsługa dwóch strumieni wideo
- o 25kl/s przy rozdzielczości 1080p
- o Obsługa ICR Dzień/Noc
- o DWDR, HLC, BLC
- o Wbudowany obiektyw 2.8
- o Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
- o Zasilanie PoE (802.3af)
- o Standard IP66

Kamera zewnętrzna na słupach oświetlenia

- o Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS
- o Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
- o Obsługa dwóch strumieni wideo
- o 25kl/s przy rozdzielczości 1080p
- o Obsługa ICR Dzień/Noc
- o DWDR, HLC, BLC
- o Wbudowany obiektyw 3,7-16 mm,
- o Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
- o Zasilanie PoE (802.3af)
- o Standard IP66

Kamera wewnętrzna

- o Przetwornik 1/3" 2.0 MP PS APTINA CMOS
- o Procesor DSP AMBARELLA
- o Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
- o Obsługa dwóch strumieni kodowania
- o 25kl/s przy rozdzielczości 1080P
- o Promiennik podczerwieni do 20m
- o Obsługa ICR Dzień/Noc
- o Wbudowany obiektyw 2,8/F1.4 Auto Iris
- o Zasilanie PoE (802.3af)
- o Obudowa IK10

Rejestrator

- o Obsługiwana rozdzielczość kamer 1080P
- o Bitrate : wej. 200 Mbits
- o Ilość dysków: 1 szt (6TB), wbudowany eSata 4TB: 1szt.
- o Onvif : TAK

- Switch PoE: 4 porty PoE(802.3af)
- Wysokowydajny sieciowy rejestrator NVR
- Obsługuje jednocześnie kompresję H.264 i MPEG4
- Podgląd na żywo w czasie rzeczywistym do 4 kamer o wysokiej rozdzielczości 1080p
- Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp
- Synchroniczne odtwarzanie min 3 kanałów do 1080p
- Inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatności, blokada kamery, ustawienie kolorów i nazw kamer
- Obsługa kamer IP zgodnych z ONVIF 2.0
- Zdalna konfiguracja parametrów kamery
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci
- Wyzwalanie alarmów: e-mail, FTP
- Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa użytkowników jednocześnie,

Monitor

- Typ LED
- Rozmiar ekranu 19"
- Rozdzielczość 600 linii TV
- Jasność min. 250 cd/m²
- Współczynnik kontrastu 1000:1
- Format obrazu 4:3
- Kąt widzenia (w pionie/w poziomie) 170°/160°
- Kolory wyświetlacza 16,7 mln
- Czas reakcji max. 5 ms
- System wideo NTSC/PAL
- Czas życia matrycy min. 30 000 godzin
- Typ filtra Filtr grzebieniowy 3D
- Złącze 1 wejście HDMI (złącze typu A)
- Szybka chroniąca LED

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BLOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Transport materiałów

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Składowanie materiałów

Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

Składowanie poszczególnych rodzajów materiałów powinno być zgodne z następującymi warunkami:

- przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych
- rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach, w pozycji pionowej,
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż $+25^{\circ}\text{C}$ w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wybożenia), z dala od urządzeń grzewczych,
- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak rury instalacyjne sztywne, lecz w kręgach zwijanych związanym sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim
- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji.

WYKONANIE ROBÓT

Zgodnie z warunkami ogólnymi

Instalacje teletechniczne wewnętrzne – wymagania ogólne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

Roboty przygotowawcze

1. Określenie usytuowania central i szaf systemowych oraz sprzętu
2. Określenie stref alarmowych.
3. Określenie usytuowania tras kablowych.
4. Wytyczenie trasy okablowania wewnątrz obiektu.
5. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie robót montażowych.

Roboty zasadnicze

1. Instalacyjne:
wykonanie instalacji okablowania:
w korytkach metalowych,
w kanalizacji
pod tynkiem, na uchwytych oraz stalowymi kotwami M6 o zakotwieniu min. 40mm,
w rurkach instalacyjnych (okablowanie systemów bezpieczeństwa).
2. Prace montażowe:
montaż szaf i wyposażenia central,
montaż elementów wyniesionych.

Roboty końcowe

1. Zabetonowanie/zamurowanie/zatynkowanie bruzd pionowych i poziomych.
2. Prace porządkowe po wykonaniu robót.
3. Kontrola jakości wykonanych robót.
4. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających.

Roboty w zakresie zespołów kablowych

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli. Trasy kablowe prowadzić w miarę możliwości tak, aby zmiany kierunku trasy odbywały się pod kątem 90st. Trasy przewodów zasilających urządzenia sygnalizacyjne i przyciski sterownicze układać pod tynkiem. Doprowadzenie przewodów do przycisków, sygnalizatorów, z uwagi na istniejącą możliwość uszkodzenia wykonać pod tynkiem. Wszystkie otwory linii instalacyjnych, przechodzące przez ściany i stropy powinny być uszczelnione i tworzyć przepusty instalacyjne. Wypełnienie przestrzeni między materiałem ściany a przewodami, należy wykonać zaprawą ogniochronną, wg technologii dopuszczonej przez ITB, na pełnej szerokości ściany lub płyty stropowej (na pełnej głębokości otworu). Przy budowie instalacji należy uwzględnić zasady i normy dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a okablowaniem sygnałowym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. W celu spełnienia standardów kompatybilności elektromagnetycznej dotyczącej emisji pola elektromagnetycznego oraz wpływu zewnętrznych pól elektromagnetycznych, w trakcie prowadzenia tras kablowych zaleca się przestrzeganie minimalnych odległości od urządzeń zakłócających:

- 30 cm od tras energetycznych silnoprądowych na dłuższych odcinkach
- 100 cm od transformatorów

Dopuszcza się możliwość krzyżowania się torów kablowych z przewodami elektrycznymi pod warunkiem zachowania kąta skrzyżowania 90st. Należy unikać prowadzenia przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych w tej samej przegrodzie co kable energetyczne.

Dla systemu SWiN należy zastosować linie dozorowe.

Przewody układać w korytkach mocując je za pomocą opasek. W miejscach podłączenia osprzętu pozostawić odpowiedni zapas kabla.

Przewody dla instalacji LAN układane pod tynkiem zabezpieczyć rurami osłonowymi.

Zachować wymagane przez producenta odległości od instalacji silnoprądowych.

Zakres obejmuje wykonanie następujących prac:

- ułożenie przewodów w korytkach lub na gołej ścianie do otynkowania
- podłączenie przewodów
- uszczelnienie przejść masą ogniochronną

Zastosowane podstawowe materiały:

- Linie zasilania
- Linie sterujące
- Linie sygnalizacyjne

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem. Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów, wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z osobą pełniącą nadzór lub z projektantem systemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Przedstawiciel Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiającego i Projektant uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Wykonanie instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto powinno uwzględniać wymagania określone w odpowiednich normach, przepisach, uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, być prowadzone przez doświadczonych monterów z odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do wykonywanej pracy. Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.)

kable należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.

Należy bezwzględnie pamiętać o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym.

Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, obwody instalacji przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejścia instalacji do urządzeń

Podejścia instalacji do urządzeń należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego urządzenia.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

Uziemienie i ekranowanie

Uziemienia i połączenia mas stosowane są w ekranowanych systemach.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów, system uziemiający powinien być połączony w trzech wymiarach, w szczególności w przypadku wielokondygnacyjnych budynków wyposażonych w sieciowy system przesyłania danych. Należy pamiętać, że jednym z największych niebezpieczeństw jest indukowanie się przepięciowych pól magnetycznych w pętach zwarciovych do ziemi. Pole przepięciowe jest głównie poziome i indukuje najgorsze błędzące napięcia w pionowych pętach.

Długość połączenia między elementem strukturalnym i siecią masy nie powinna być większa niż 50 cm i powinno być dodane dodatkowe równoległe połączenie w innym punkcie znajdującym się w pewnej odległości. Połączenie szyny uziemiającej tablicy przełączników bloku sprzętu do sieci masy powinno być wykonane z indukcyjnością mniejszą niż około $1 \mu\text{H}$ ($0,5 \mu\text{H}$, jeśli jest to możliwe). Możliwe jest wykorzystanie pojedynczego przewodu o długości 0,5 m lub dwóch równoległych przewodów o długości 1 m.

Idealna sieć masy jest płaska lub stanowi cienką siatkę kratową. Dla większości zakłóceń elektrycznych jest wystarczająca krata o długości boku kwadratu około 3 m. Tworzy ona kratową sieć masy. Minimalna struktura składa się z przewodu (np. miedzianej taśmy lub kabla) otaczającego pomieszczenie. W specyfikacjach normy EN 50310 określono optymalne warunki jakie powinny spełniać uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie działają instalacje informatyczne. Norma EN 50310 winna być stosowana w nowo powstających budynkach jak również już istniejących.

W przypadku instalacji systemów ekranowanych należy zastosować się do następujących wskazówek: wszystkie elementy systemu muszą być ekranowane, gwarantuje to niską impedancję przejścia, podłączenie ekranów kabli musi gwarantować ciągłość i skuteczność ekranu, ekran musi być ciągły na całym kanale transmisyjnym, należy zwrócić szczególną uwagę na montaż elementów połączeniowych. Kontakt ekranu powinien występować na całym obwodzie zgodnie z zasadą klatki Faradaya.

Prace wykończeniowe

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa, kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą.

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je zamknąć.

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.

Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji.

Elementami, które należy oznaczać, są:
pomieszczenia central,
szafy i stojaki zawierające elementy systemu bezpieczeństwa,
a także wszystkie punkty końcowe.

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy:

podstawa opracowania

informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji

opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii

lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość

schemat połączeń elementów instalacji

podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych

widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników

Informacje zawarte w dokumentacji muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan instalacji.

WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI

System sygnalizacji włamania i napadu

Centrala alarmowa (64 wejść) Grade 3:

obsługa od 16 do 64 wejść

możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji

obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść

magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
64 niezależne timery do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
pamięć 6143 zdarzeń z funkcją wydruku
obsługa do 192+8+1 użytkowników
port RS-232 - gniazdo RJ
możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki
Klasa środowiskowa II
Wydajność prądowa zasilacza 3 A
Stopień zabezpieczenia GRADE 2

Cyfrowy dualny PIR z ANTYMASKINGIEM
zgodność z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 3
detekcja ruchu przy pomocy dwóch czujników: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego (MW)
regulowana czułość detekcji obu czujników
możliwość oddzielnego testowania czujników
cyfrowy algorytm detekcji ruchu
cyfrowa kompensacja temperatury
cyfrowy filtr sygnałów odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniający odporność na zakłócenia wywołane przez sieć energetyczną oraz lampy wyładowcze
wybór trybu pracy: podstawowy lub zaawansowany
możliwość włączenia/wyłączenia kontroli strefy podejścia
aktywny antymasking IR zgodny z normą EN 50131-2-4 dla Grade 3
możliwość konfigurowania parametrów pracy czujki przy pomocy pilota OPT-1
wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ)
wskaźnik LED do sygnalizacji
wybór koloru świecenia wskaźnika LED
zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED
zdalne włączanie/wyłączanie trybu konfigurowania
nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania
ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża
regulowany uchwyt montażowy w styk sabotażowy

Czujka dymu i ciepła
certyfikat wystawiony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziarowej (CNBOP), potwierdzający zgodność z wymaganiami:
EN 54-7 - detekcja dymu
EN 54-5 - detekcja ciepła
przełączniki wyboru trybu pracy (dym, ciepło, multisensor)
wybór rodzaju linii: NO/NC/2EOL za pomocą przełączników
precyzyjny filtr Hexamesh ze stali nierdzewnej
sygnalizacja zabrudzenia komory
łatwy montaż w podstawie
współpraca z dowolną centralą alarmową 12 V
stopień ochrony IP: IP20

Manipulator 7"
pojemnościowy, szklany ekran dotykowy z wyświetlaczem o przekątnej 7"
graficzny, intuicyjny interfejs obsługi z możliwością indywidualnego personalizowania dla każdego użytkownika
możliwość wyboru spośród kilku projektów graficznych
funkcjonalność MAKRO umożliwiającą realizowanie sekwencji czynności za pomocą pojedynczego klawisza
możliwość podglądu obrazu z kamer IP (MJPEG po HTTP oraz w v1.04: MPEG-4, H.264 po RTSP)

widżet „Domofon” - funkcjonalność wideodomofonu; współpraca ze stacjami bramowymi do każdego podłączonego do magistrali manipulatora można poprzez Ethernet podłączyć dodatkowy – co daje możliwość podwojenia ilości manipulatorów w systemie
szeroki wachlarz dedykowanych widżetów o różnych funkcjach, m.in. widżet pogodowy, do którego prognoza pobierana jest z serwisu openweathermap.org
skalowanie rozmiaru wielkości widżetów
możliwość prezentowania stanu systemu, gdy wyświetlany jest wygaszacz
Grade 3

Manipulator 4,3”

pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3” reagujący na delikatny dotyk
graficzny interfejs użytkownika z kolorowymi ikonami
funkcje MAKRO ułatwiające sterowanie elementami automatyki domowej
diody LED informujące o bieżącym stanie systemu
możliwość dopasowania ekranu statusu do potrzeb użytkownika
2 wejścia
możliwość uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC
opcja wybudzania
opcja ramki foto
możliwość regulacji głośności

Manipulator LCD

podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
diody LED informujące o stanie systemu
alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
2 wejścia
sygnalizacja utraty łączności z centralą

Czujka magnetyczna

czujki z sabotażem dostarczane ze stolarką drzwiową.

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno - optyczny

optyczno-akustyczny
natężenie dźwięku: >103dB
klasa szczelności: IP43
obudowa: aluminium
możliwość zamontowania akumulatora 12V/2.2Ah
częstotliwość dźwięku: programowalna
ochrona: sabotaż otwarcia i oderwania od podłoża
ochrona przed piankowaniem
ilość błysków flasha: 50/min

Sygnalizator wewnętrzny akustyczno - optyczny

Sygnalizacja Akustyczna i optyczna
Natężenie dźwięku 115dB
Źródło dźwięku Przetwornik piezoelektryczny
Kolor światła Niebieski
Źródło światła Żarówki 6v 75mA
2 wejścia wyzwajające
Zabezpieczenie antysabotażowe Otwarcie obudowy, oderwanie
Napięcie zasilania 13,8VDC
Zgodność z EN50131 GRADE3

Kontrola dostępu

Kontroler przejścia

obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia

definiowanie uprawnień użytkowników
realizacja dostępu na podstawie karty i/lub kodu
256 harmonogramów czasowych
święteczne schematy dostępu
rejestrwanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy
funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)
możliwość wymiany oprogramowania modułu bez konieczności jego demontażu
wbudowany buforowy zasilacz impulsowy 12 V DC 1,2 A
przełączanie przejścia w stan odblokowania lub zablokowania zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu
limitowanie wejść

Klawiatura kontroli dostępu
identyfikacja użytkownika na podstawie karty i/lub kodu
obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz
diody LED informujące o stanie przejścia i modułu
sygnalizacja dźwiękowa
podświetlenie klawiszy
optyczna ochrona sabotażowa reagująca na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany

Wideofon
przetwornik: 1/2.8" 2MP HD colorful CMOS
obiektyw: 1.95mm - fisheye (kąt widzenia ok. 160°/82°)
interfejs komunikacji:
1x Ethernet 10/100Mbps (IP)
złącze terminalowe, zaciskowe - EOC (2-Wire)
podświetlenie: diody LED IR (automatyczne)
mechaniczny przycisk wywołania
wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
funkcje: BLC, DNR, WDR
wbudowany przekaźnik (NO / COM / NC)
interfejs: 1x RS485, 1x wyjście alarmowe, 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu
obsługa kart microSD/microSDHC do 64GB
montaż: podtynkowy (VTM114) lub natynkowy (VTM115)
zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, 2-Wire (2-żyły), P2P
współpraca z systemami CCTV i SSWiN
możliwość pozostawienia wiadomości wideo lub audio
funkcja wykonywania zdjęć
dzwonienie grupowe
przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0)
urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS)
klasa szczelności (IP65), klasa odporności (IK07)
zasilanie: DC 12V, DC 24V lub PoE 48V (802.3af)

Telewizja dozorowa

Rejestrator
nagrywanie w rozdzielczości do 12 Mpix,
rozłączne wyjścia HDMI (4K, 30/60Hz) / VGA (1080p, 60Hz),
maksymalne pasmo wejściowe/wyjściowe - 80 / 256 Mb/s,
obsługa do 8 kamer IP Hikvision lub innych producentów poprzez Onvif,
synchroniczne odtwarzanie nagrań z 8 kamer,
wbudowany 8-mio portowy switch PoE,
obsługa do 2 dysków SATA o pojemności 6 TB każdy,
obsługiwana kompresja H.265/H.264+/H.264/MPEG4,
analiza obrazu VCA (przekroczenie wirtualnej linii, obszaru wtargnięcia, detekcji twarzy, itp.),
obsługa funkcji ANR,

kanal 0 - podgląd obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci,
1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, RS232,
we/wy alarmowe: 4/1,
monitor stanu sieci LAN, kamer, dysków.

Kamera wewnętrzna

przetwornik: 1/2.5" 4MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczość: 2688x1520 / 25 kl/s
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
ilość pikseli: 4Mpx
czułość: 0.008 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)
obiektyw: 2.8mm / F1.6
diody IR LED EXIR 2.0 Black Glass (zasięg 30 m)
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
mechaniczny filtr podczerwieni ICR
obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 128GB
zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI
rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)
prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
25 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
25 kl/s dla 1920x1080 (1080p)
bitrate: 32 Kbps ~ 16 Mbps
zasilanie: PoE 48V (802.3af)
obudowa: wandaloodporna (IK10)

Kamera zewnętrzna

przetwornik: 1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczość: 2688x1520 @ 25/30 kl/s
interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
ilość pikseli: 4Mpx
czułość: 0.0014lux @ F1.0 (AGC ON), 0lux (LED ON)
obiektyw: 2.8mm lub 4mm / F1.0
kolorowy obraz przez całą dobę
oświetlacz: światło białe smart light (zasięg 30m)
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 128GB
zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI
rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)
prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
25/30 kl/s dla 1920x1080 (1080p)
bitrate: 32 Kbps ~ 16 Mbps
pogląd obrazu:
zasilanie: PoE 802.3af
obudowa: klasa szczelności (IP67)

Sieć teleinformatyczna

Telefon IP typ 1 (dla instalacji PP)

Telefon klasy Unified IP Phone Cisco 7861 lub równoważny.

telefon musi współpracować z planowanym systemem Cisco Unified Communication Manager wersja 11,

telefon musi wspierać kodeki audio: G.711, G.729,

telefon musi posiadać wyświetlacz LCD,

telefon musi mieć możliwość obsługi minimum 2 kont telefonicznych,

telefon musi posiadać wbudowany przełącznik sieciowy z przynajmniej 2 portami

w standardzie 10/100Base-T,

telefon musi posiadać wsparcie dla protokołu DHCP,

telefon musi posiadać możliwość zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af,

telefon musi posiadać wbudowany system głośnomówiący,

telefon musi posiadać co najmniej następujące dedykowane przyciski :

- przycisk dostępu do książki telefonicznej,
- przycisk sterujący głośnością,
- przycisk wyłączenie mikrofonu (z sygnalizacją wizualną),
- przycisk przełączający na tryb rozmowy przez system nagłowny (z sygnalizacją wizualną),
- przycisk przełączający na trybu głośnomówiący (z sygnalizacją wizualną),

telefon musi zapewniać wsparcie dla protokołu sterującego SIP,

telefon musi współpracować z istniejącą bramą głosową (router) pod względem funkcjonalności zapasowego serwera przetwarzania połączeń na wypadek awarii lub braku łączności z serwerem sterującym (CUCM w KWP w Poznaniu).

telefon musi być koloru czarnego

Telefon typ T 2– telefon sekretarsko-dyrektorski

wyświetlacz LCD

12 przycisków z możliwością zmiany ich stałej konfiguracji, z dwukolorową diodą LED

Programowalne przyciski funkcyjne

Przekazywanie połączeń / funkcja "nie przeszkadzać"

Konferencja

Interkom

Flash / Recall

Auto Answer / Mute

Gniazdo słuchawki nagłownej

Redial - powtarzanie ostatnio wybranego numeru

Hold - zawieszanie połączenia

Zestaw głośno mówiący zwiększający wygodę obsługi

Programowalne przyciski z dwukolorowymi lampkami LED

Lampka połączenia przychodzącego / wiadomości

Pauza - wstawianie pauzy w numerach szybkiego wybierania

Transfer - przekazywanie połączeń

Dostosowanie kąta pochylenia

Przycisk nawigacyjny

Regulacja poziomu głośności głośnika (Monitor)

Regulacja poziomu głośności w słuchawce

Regulacja głośności dzwonka

Regulacja kontrastu wyświetlacza

Automatyczne odbieranie połączeń / wyciszenie

Telefon typ T3 – telefon podstawowy

Telefon przewodowy z 3-liniowym wyświetlaczem LCD

Cyfrowy automat zgłoszeniowy

Identyfikacja Abonenta Wywołującego

Rejestr połączeń

Blokada połączeń

Gniazdo słuchawki nagłownej

Książka telefoniczna do 50 numerów

Pamięć szybkiego wybierania numerów

Powtarzanie ostatnio wybranego numeru

Cyfrowy automat zgłoszeniowy (czas nagrania do 15 minut)

Nagrywanie dwukierunkowe

Cyfrowy system głośnomówiący

Tonowy system zdalnej obsługi automatu zgłoszeniowego

Wybieranie tonowe / impulsowe

Regulacja głośności słuchawki (4 poziomy)

Regulacja głośności systemu głośnomówiącego (8 poziomów)

Dioda LED informująca o połączeniu

Centrala Telefoniczna VoIP/PSTN
 równoległa realizacja połączeń przez tradycyjne linie analogowe i konta telefoniczne VoIP
 8 numerowa bramka SIP (VoIP)
 12 portów telefonicznych
 nagrywanie rozmów telefonicznych zewnętrznych i wewnętrznych wraz z podsłuchem online
 karta sieciowa 10/100Mb
 zapowiedzi słowne DISA
 bloki INFOLINII
 moduły wysyłania na porty wewnętrzne teletaxy 12/16khz
 odbiorniki i nadajniki CLIP na liniach miejskich i wewnętrznych
 moduł odwrócenie pętli na portach wewnętrznych
 moduły wzmacniaczy na portach wewnętrznych i zewnętrznych nawet do 12dB (cyfrowe wzmacnianie sygnałów mowy)
 odbieranie rozmów przychodzących przez wszystkie lub wybrane aparaty
 wybieranie tonowe na liniach wewnętrznych i zewnętrznych
 przekazywanie rozmów na dowolny numer wewnętrzny z anonsem lub bez anonosu
 przechwytywanie rozmów zewnętrznych z innych niż zaprogramowane na odbiór aparaty
 rezerwa odbierania rozmów zewnętrznych
 połączenia z grupą telefonów wewnętrznych
 "redial" - automatyczne wybieranie ostatnio wybieranego numeru zewnętrznego
 "nie przeszkadzać" - blokada łączenia rozmów zewnętrznych dla danego numeru
 "gorąca linia" - natychmiastowe wybranie zaprogramowanego numeru miejskiego lub wewnętrznego
 ustawienie rozmówcy zewnętrznego w oczekiwaniu na zwolnienie abonenta wewnętrznego (hold)
 numery skrócone (lokalne i globalne)
 redykcja rozmów na inny numer wewnętrzny
 redykcja (przekierowanie) rozmowy na numer zewnętrzny
 melodyjka na podtrzymaniu rozmowy; możliwość modyfikacji melodyjki z plików .wav jak i MIDI
 4 różne tryby czasowe pracy centrali: dzień, noc, weekend, święta
 spełnienie norm SIP 2.0 (Session Initiation Protocol), RFC 3261
 generowanie ciszy (CNG - Comfort Noise Generation)
 detekcja mowy (VAD - Voice Activity Detection)
 usuwanie echa zgodne z G.165/G.168 do 112ms
 dynamiczny bufor do usuwania efektu Jitter
 regulowany poziom głośności toru nadawczego i odbiorczego do 12dB
 przesyłanie DTMF - in-band, out-of-band (SIP Info lub RFC 2833 RTP)
 detekcja i generacja odwrócenia polaryzacji
 detekcja i generacja Caller ID
 wyświetlanie Caller ID (FSK)
 G711, GSM, G726, G729, codec, iLBC i speex.
 Wbudowana 8-kanalowa bramka VoIP umożliwiającą realizację połączeń głosowych przez sieć komputerową

Przełącznik dla instalacji PP (Cisco SG350-28MP-K9-EU lub równoważny)
 min. 24 portów Gigabit Ethernet RJ-45
 min. 2 porty combo 1Gb (SFP lub RJ-45)
 min. 2 porty 1Gb SFP
 przełączanie na poziomie min. 55 Gbit/s
 pamięć flash min. 256 MB
 pamięć CPU min. 512MB
 obsługa Layer3 (obsługa do 128 interfejsów IP oraz do 1k statycznych tras routingu IPv4)
 Obsługa PoE+ dostępna na wszystkich portach access do 30W na port z łącznym budżetem mocy dla PoE minimum 375W
 Aktywna obsługa protokołów CDP lub LLDP w zakresie umożliwiającym poprawną współpracę z telefonami IP cisco 69xx, 99xx, 78xx i 88xx pod kątem zasilania PoE+ (w szczególności poprawne zasilanie telefonów Cisco 9971 z dwoma przystawkami KEM i kamerą)
 Obsługa Spanning Tree, RSTP oraz MSTP (802.1d, 802.1.w, 802.1.s)
 Obsługa LACP (802.3ad) do 8 grup
 Obsługa ramek jumbo (9216 bajtów)
 802.1Q VLAN, obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie
 Port mirroring

Obsługa QoS
Obsługa SNMP v1, v2c, v3,
Możliwość zarządzania poprzez : www (http oraz HTTPS/SSL), Telnet, SSH, CLI (przez port szeregowy)
Obsługa protokołów SNTP, TFTP
Port szeregowy (konsola)
Port USB do transferu plików do/z urządzenia

System radiokomunikacji

antena Procom CXL 70-3HD/I-PT lub równoważna, odporną na wyładowania atmosferyczne do 150 kA.
kabel antenowy typu MRC-400 lubb równoważny
Przebiegiowy ochronnik kablowy (z wymienną kapsułą gazową 230 V) np. typu Rosenberger 53BK501-K00N1, Telegaertner J01028A0045 lub równoważny.

MONTAŻ INSTALACJI

System sygnalizacji włamania i napadu

Wykaz czynności

- zabudowanie centrali alarmowej oraz modułów wyniesionych zgodnie z projektem
- zabudowanie czujek
- zabudowanie sygnalizatorów
- Wykonie systemu sterowania instalacją alarmową.
- Zabudowanie okablowania
- przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących
- podłączenie przewodów pod zaciski
- prace pomiarowe

Układanie kabli sygnałowych i zasilających

Układanie i mocowanie przewodów w korytkach i pod tynkiem

Okablowanie kamer w ciągach komunikacyjnych należy układać w korytkach kablowych stalowych perforowanych. Podejścia do kamer wykonać pod tynkiem w rurach osłonowych.

Trasowanie.

- Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami.
- Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych.
- Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami.
- Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.
- Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między punktami podparcia.

Montaż central

W trakcie montażu należy kierować się poniższymi zaleceniami. Poza tym w trakcie instalacji systemu należy się bezwzględnie zastosować do wszystkich wymagań określonych w lokalnych normach zależnych od kraju. Tylko osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje powinna łączyć system do sieci energetycznej i telefonicznej PSTN.

Sprawdzić czy system alarmowy jest dobrze uziemiony.

Zapewnić fizyczne rozdzielanie przewodów podłączonych do sieci elektrycznej i nisko napięciowych.

Powinny one wchodzić do odbudowy centrali alarmowej różnymi otworami.

Jeśli do wyprowadzenia przewodów z obudowy wykorzystywane są otwory na górze lub u dołu obudowy to należy zadbać o to aby akcesoria użyte do okablowania (rynienki, puszki połączeniowe itd.) były odpowiedniej jakości. Należy zwrócić szczególną uwagę na klasę odporności pożarowej.

Sieć elektryczną należy podłączyć do złącza sieciowego, używając przewodu montowanego na stałe lub przewodu sieciowego przeprowadzonego do uziemionego gniazda sieciowego. Do obudowy przyłączyć przewód sieciowy w pobliżu złącza sieciowego.

W razie użycia przewodu stałego należy zainstalować w łatwo dostępnym miejscu dodatkowy rozłącznik obwodu.

Nigdy nie zabielać cyną końcówek przewodów sieciowych, które mają być podłączone do skręcanego złącza sieciowego.

Przewody wewnątrz obudowy centrali alarmowej nie powinny tworzyć dodatkowych pętli i powinny być ułożone tak, aby nie przechodziły nad ani pod układem drukowanym centrali. Zaleca się użycie opasek mocujących przewody do obudowy co zwiększa estetykę okablowania.

Bateria akumulatorowa używana z tym systemem musi spełniać wymagania odporności pożarowej (klasa HB lub lepsza).

Jakikolwiek układ podłączony bądź bezpośrednio do styków przekaźnika na płycie centrali, bądź do zewnętrznego przekaźnika poprzez wyjście elektroniczne na płycie centrali powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz spełniać następujące warunki:

Stycznik przełączający zasilenie z sieci energetycznej powinien znajdować się na zewnątrz obudowy centrali alarmowej.

Zawsze podłączaj diodę zabezpieczającą (np. 1N4001) równolegle do cewki przekaźnika

Używać jedynie przekaźników o dobrej izolacji pomiędzy stykami i cewką.

Ze względu na właściwą wentylację minimalny odstęp zachowany pomiędzy obudowami powinien wynosić 50mm.

Stosować tylko w sprzyjających warunkach środowiskowych i nieagresywnej atmosferze.

Szczegółowa instrukcja montażu oraz programowania kontrolerów dostępna jest u producenta. W trakcie montażu należy ściśle przestrzegać jej zaleceń.

Montaż ekspanderów

Podczas montażu ekspanderów należy przestrzegać takich samych zasad jak w przypadku montażu central.

Przy montażu i programowaniu należy ściśle przestrzegać uwag z instrukcji producenta urządzeń.

Po zakończeniu prac zaprogramować karty magnetyczne.

Montaż czujek, przycisków, sygnalizatorów

Szczegółowy sposób montażu i podłączenia w/w elementów zawarty został w instrukcji obsługi i montażu załączonej do urządzeń. W trakcie montażu należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaż manipulatorów

Manipulatory montować na wysokości 140 cm,

Manipulator może być zamontowany na dowolnej płaskiej powierzchni za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym o średnicy 3,0-3,5 mm, umieszczonych pod ozdobną pokrywę. W wypadku montażu na powierzchniach metalowych może być zauważalny nieco zmniejszony zasięg. Jeśli urządzenie jest instalowane na zewnątrz, należy zwrócić uwagę, aby niebieska dioda znajdowała się na górze. Nie zaleca się stosowania wkrętów wpuszczanych.

Aby odsłonić wkręty montażowe należy zdjąć ozdobną pokrywę urządzenia. W tym celu należy delikatnie podważyć boczne ścianki na zewnątrz, aby zwolnić zatrzaski, oraz delikatnie pociągnąć za przewód połączeniowy. Nie wolno używać nadmiernej siły, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

Po zamontowaniu należy delikatnie wcisnąć pokrywę na korpus urządzenia, aż do zatrzaśnięcia na właściwym miejscu.

Należy stosować obudowę wyposażoną w zabezpieczenie antysabotażowe.

Sieć okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna)

Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w szafie dystrybucyjnej stanowiącej zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w stelażu 19". Z uwagi na łatwość późniejszego administrowania systemem zaleca się stosowanie szafy pozwalających na wygospodarowanie miejsca na pionowe prowadzenie kabli elastycznych. Ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach, kiedy wypełnienie szafy osprzętem pasywnym i aktywnym jest duże.

Szafę dystrybucyjną należy zamocować na stałe w ten sposób, aby zapewnić pełny dostęp do przodu (min. 120 cm od krawędzi szafy) przy pełnym otwarciu drzwi. Minimalna odległość pomiędzy ścianą boczną szafy, a ścianą pomieszczenia powinna wynosić 15 cm.

Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli krosowych. Należy stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelażu 19". Do umocowania wiązek kablowych należy wykorzystać elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania kabla, zależnej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktów.

Należy doprowadzić do szafy przewód giętki (linkę) w izolacji żółto-zielonej o przekroju poprzecznym min. 4 mm² i zakończyć ją na wspólnej szynie uziemiającej szafy. Szynę uziemiającą szafy należy podłączyć do instalacji uziemiającej budynku.

Punkty dostępu do systemu są zrealizowane w formie gniazd podtynkowych. Doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do gniazd.

Przy doborze typów osprzętu i serii należy się kierować warunkiem odpowiedniego dopasowania do kształtu gniazd RJ45 keystone jack, warunkiem zapewnienia odpowiednich promieni gięcia kabli zakończonych w tych gniazdach oraz co najmniej zbliżonym wyglądem (zaakceptowanym przez Inwestora) do gniazd instalacji elektrycznej.

W każdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Przy montażu należy bezwzględnie pamiętać o odpowiednim oznakowaniu gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla oraz odpowiadającego mu gniazda w panelu zainstalowanym w szafie dystrybucyjnej.

Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym nie są wymagane specjalistyczne narzędzia dla modułów RJ45 keystone jack.. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, jakie złącza zawiera osprzęt przyłączeniowy i ewentualnie dobrać odpowiednie narzędzie. Należy też zwrócić uwagę na nastawę sprężyny dociskającej. W większości przypadków narzędzie uderzeniowe powinno być ustawione w pozycji LOW (mniejsza siła docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (większa siła docisku) może spowodować zniszczenie złącza.

Należy przestrzegać zapisów instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm przywołanych w projekcie dla poszczególnych elementów, (Kategoria 5e):

Skrętka teleinformatyczna musi posiadać certyfikaty niezależnych instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spełniania parametrów.

Moduł RJ45 Keystone JACK musi posiadać certyfikaty niezależnych instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spełniania parametrów.

Wydajność systemu okablowania (Permanent Link) musi być potwierdzona certyfikatami niezależnego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty muszą obejmować wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .

System okablowania strukturalnego powinien być objęty 25 letnią gwarancją systemową wystawianą przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

Producent systemu okablowania musi posiadać certyfikat jakości EN ISO 9001:2008 w zakresie działalności handlowej i produkcyjnej.

Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, światłowodowych, jak i zasilających należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.).

Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w stojakach bądź szafach dystrybucyjnych stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w stelażu 19".

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- Wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez ściany i stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami,
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podjęcia instalacji okablowania strukturalnego do urządzeń należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

System monitoringu wizyjnego

Montaż kamer

Montaż kamer powinien obejmować:

- rozpakowanie kamer
- montaż i kompletacja kamer
- obcięcie i obrobienie końcówek przewodów
- montaż uchwyty kamer/obudów
- montaż obudów
- podłączenie przewodów pod zaciski
- sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów

Informacje ogólne:

- Kamery niskonapięciowe należy używać jedynie przy wykorzystaniu zasilaczy izolowanych (Klasy 2).
- Kamery należy zasilać tylko w granicach napięć określonych w parametrach technicznych.
- W przypadku stosowania kamer w środowisku zanieczyszczonym (kurz, wilgoć) należy stosować obudowy ochronne IP65.
- Zakres napięcia zasilania kamery jest opisany na tabliczce z tyłu kamery.
- Załączenie zasilania sygnalizowane jest poprzez zapalenie czerwonego wskaźnika LED z tyłu kamery.

Montaż kamer kopułkowych

W celu prawidłowego zamontowania kamery należy wykonać następujące czynności:

- Wcisnąć zatrzaski po obu stronach podstawy kopuły, aby zwolnić jej pokrywę, a następnie przekręcić pokrywę, aby wyjąć z podstawy
- Wcisnąć pokrętkę od strony podstawy kopuły, aby wyjąć korpus kopuły
- Podłączyć przewód zasilający oraz wizyjny do gwintowanych wyjść w podstawie kopuły. Przewody zasilający i wizyjny są dostarczone. Zasilanie można ewentualnie podłączyć bezpośrednio do podstawy
- Używając podstawy jako szablonu, zaznaczyć na suficie położenie czterech śrubek
- Przykręcić podstawę do sufitu i tak ustawić jej położenie, aby strzałka wskazywała kierunek, w którym ma być ustawiony obiektyw kamery
- Dokręcić śrubki.
- Założyć korpus kopuły na podstawę
- Kontrolując obraz na monitorze, tak ustawić obiektyw kamery, aby ustawiał swoją ostrość na żądany obiekt
- Założyć pokrywę kopuły

Regulacja obiektywów

- Nie należy dotykać powierzchni przetwornika obrazu CCD.
- Nie należy wystawiać przetwornika obrazu CCD na bezpośrednie działanie światła słonecznego, gdyż może to spowodować uszkodzenie kamery.
- Aby wyregulować obiektyw z przesłoną automatyczną i o napędzie bezpośrednim należy zakryć obiektyw odpowiednim filtrem o neutralnej gęstości (ND), w celu całkowitego otwarcia przesłony. Ustawić ogniskową na nieskończoność, a oglądany obiekt na więcej niż 5 metrów. Ustawić ostrość obrazu regulując ogniskową kamery. Usunąć filtr ND i ustawić ostrość zgodnie z wymaganiami. Dla pewności proces można powtórzyć. Głębina ostrości może zmieniać się w zależności od pory dnia lub nocy oraz ilości promieniowania podczerwonego widzianego przez kamerę.

Montaż urządzeń rejestrujących

Urządzenia montować w dedykowanej szafie

- Podłączyć zasilania
- Wentylacja: Upewnić się że miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane. Zwrócić uwagę na umiejscowienie otworów wentylacyjnych w obudowie i sprawdzić, czy nie są zatkane.
- Temperatura: Wybierać miejsce instalacji należy wziąć pod uwagę temperaturę eksploatacji urządzenia (od 0 do 40 °C) i wymagania techniczne wilgotności nie skraplającej (od 10% do 80%). Przekroczenie zalecanego zakresu temperatur eksploatacji może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno instalować urządzenia na innym urządzeniu wydzielającym duże ilości ciepła. Zostawić przestrzeń pomiędzy urządzeniami montowanymi na stelażu.
- Wilgotność: Nie wystawia urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Wilgotność może uszkodzić wewnętrzne podzespoły. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł wody.

W celu prawidłowego podłączenia urządzenia rejestrującego należy wykonać następujące czynności:

- Podłączyć kamery
- Podłączyć wejścia/wyjścia
- Podłączyć sieć Ethernet
- Podłączyć urządzenia archiwizujące, switche
- Podłączyć zasilanie
- Skonfigurować system

Przy montażu poszczególnych elementów systemu CCTV należy ściśle przestrzegać uwag z instrukcji producenta urządzeń.

Punkty kamerowe umieścić zgodnie z dokumentacją projektową, uwzględniając podczas realizacji ewentualne zmiany w zakresie robót budowlanych, wykończeniowych oraz wyposażenia pomieszczeń. Metody instalacji urządzeń elektrycznych powinny spełniać wymogi stosownych przepisów krajowych, a także wymagania związane z danym obiektem. Instalacje powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Mocowania powinny spełniać wymagania zawarte w instrukcjach producenta.

PRÓBY MONTAŻOWE

Wymagania ogólne

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.

Każda instalacja słaboprądowa w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami,

Badania odbiorcze powinna przeprowadzić komisja składająca się, z co najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznymi słaboprądowym,

Podstawowy zakres pomiarów o prób obejmuje:

1. Przeprowadzenie prób działania systemów,
2. Poprawność połączeń elementów poszczególnych systemów,
3. Prawidłowości montażu złącz na końcach kabla,
4. Braku uszkodzeń mechanicznych,
5. Pomiary ciągłości ekranu,
6. Pomiary ciągłości żyły,
7. Braku zwarcia pomiędzy żyłą i ekranem,
8. Pomiar rezystancji izolacji kabli,
9. Pomiary impedancji i tłumienia kabli,
10. Przeprowadzenie prób działania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systemów po przeszkoleniu przedstawicieli przyszłego użytkownika.

Badania odbiorcze instalacji mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej takiego świadectwa, pod warunkiem, że była ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje:

1. Oględziny instalacji wchodzących w skład systemu,
2. Badania (pomiary i próby) instalacji,
3. Próby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów instalacji.

Powyższe próby należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną producenta systemu a protokoły załączyć do dokumentacji systemu. Należy zwrócić szczególną uwagę oraz dokładnie sprawdzić czy wprowadzone do systemu opisy pomieszczeń odpowiadają rzeczywistości w przypadku generowania alarmów.

Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów, Protokoły badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru, Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób z tym, że z badań i prób powinny zostać wykonane oddzielne protokoły, Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji w budynku). Protokół ten powinien zawierać następujące dane:

1. Numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,
2. Nazwę i adres obiektu,
3. Imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,
4. Ocenę wyników badań odbiorczych,
5. Decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
6. Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
7. Podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole,

System sygnalizacji włamania i napadu

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące pomiary:

- pomiar rezystancji linii odcinków przewodów zasilających kontrolery i centralę
- pomiar przerw i zwarc między żyłami
- rezystancje izolacji między sobą i pomiędzy żyłami i ziemią
- skuteczność zerowania zasilania 230V centrali

Wyniki pomiarów porównać z zaleceniami producentów i wymogami norm

Po uruchomieniu systemu należy przeprowadzić następujące testy:

- czytniki zbliżeniowe przetestować pod kątem prawidłowej pracy
- centralę i kontrolery drzwiowe pod kątem prawidłowości działania
- zestaw komputerowy pod kątem poprawności konfiguracji i prawidłowej pracy oprogramowania
- blokady elektromechaniczne pod kątem prawidłowej i cichej pracy
- przyciski ewakuacyjne pod kątem prawidłowości działania
- kontaktrony drzwiowe pod kątem prawidłowości działania

Należy zlecić stałą konserwację systemu firmie specjalistycznej.

Bezpośrednio w pobliżu centrali umieścić:

- plan systemu
- instrukcja obsługi centrali
- książka kontroli

Sieć okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna)

Proces instalacji okablowania strukturalnego jest kończony pomiarami instalowanych torów skrętkowych. Pomiary wykonywane określają parametry toru. Wszystkie pomiary zakańczane są protokołem pomiarowym każdego toru (pomiary części miedzianej okablowania poziomego okablowania pionowego).

- Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się odpowiednim poziomem dokładności
- Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów pomiarowych. Wykorzystanie do pomiarów adapterów pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwiązanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyż nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczególności z wymaganiem dotyczącym zgodności komponentów z metodą pomiarową De-Embedded).
- Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „Łącza stałego” (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru łącza stałego Kategorii 5e (nie specjalizowanych pod żadnego konkretnego producenta ani żadne konkretne rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizę całego łącza, które znajduje się „w ścianie”, łącznie z gniazdami końcowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnieździe użytkownika.
- Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:
 - Wire Map mapa połączeń pinów kabla,
 - Length długość poszczególnych par,
 - Resistance rezystancja pary
 - Capacitance pojemność pary
 - Impedance impedancja charakterystyczna
 - Propagation Delay czas propagacji,
 - Delay Skew opóźnienie skrośne,
 - Attenuation tłumienność,
 - NEXT przesłuch,
 - ACR stosunek tłumienia do przesłuchu,
 - Return Loss tłumienność odbicia,
 - ELFEXT ujednolicony przesłuch zdalny,
 - PS NEXT suma przesłuchów poszczególnych par,
 - PS ACR suma tłumienności poszczególnych par,
 - PS ELFEXT suma przesłuchów zdalnych,
- Pomiar toru transmisyjnego światłowodowego powinien określać tłumienie łącza w dwóch oknach transmisyjnych: 850nm i 1300nm
- Niezależnie od rodzaju włókna światłowodowego kompletny pomiar tłumienia każdego toru transmisyjnego światłowodowego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych:
 - od punktu A do punktu B w oknie 850nm
 - od punktu B do punktu A w oknie 850nm
 - od punktu A do punktu B w oknie 1300nm
 - od punktu B do punktu A w oknie 1300nm
- Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla k Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu odpowiednich końcówek pomiarowych lub oddzielnego miernika mocy. W przypadku wykorzystania końcówek pomiarowych do analizatorów okablowania wymienionych powyżej należy dokonać pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji „O F-300”

System monitoringu wizyjnego

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące pomiary:

- pomiar rezystancji przewodów zasilających
- pomiar przerw i zwarć między żyłami
- rezystancje izolacji między sobą i pomiędzy żyłami i ziemią
- skuteczność zerowania zasilania 230V

Wyniki pomiarów porównać z zaleceniami producentów i wymogami norm

Po uruchomieniu systemu należy przeprowadzić następujące testy:

- kamery przetestować pod kątem prawidłowego ustawienia obiektywów oraz jakości obrazu
- kamery dualne dodatkowo przetestować pod kątem prawidłowej pracy obiektywu
- urządzenie rejestrujące pod kątem wszechstronnego działania, poprawności funkcji i jakości zapisywanego materiału, współpracy z dołączonymi urządzeniami
- monitory pod kątem prawidłowego dostrojenia i jakości obrazu
- Należy zlecić stałą konserwację systemu firmie specjalistycznej.

Bezpośrednio w pobliżu urządzenia rejestrującego umieścić:

- plan całkowitego dozoru CCTV
- instrukcja obsługi urządzenia rejestrującego
- książka kontroli
- plany szczegółowe linii dozoru

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą według wymagań podanych w OST, a w szczególności:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży zakres zmian,
- protokoły z prób montażowych według wymagań podanych w p. 6,
- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów i urządzeń, jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych.
- Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu prac zgodnie z projektem i stosownymi przepisami.
- Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
- DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie
- Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i urządzenia
- Protokoły z przeprowadzonych prób
- Instrukcja obsługi systemu

ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie ze specyfikacją ogólną

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Akty prawne:

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1186)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1065)

Stosowane normy:

- PN-B-02877-4 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła”,
- PN-EN-50131 – w zakresie systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu;
- PN-EN 62676 – w zakresie Telewizji Dozoru
- PN-EN 60839 – w zakresie Kontroli Dostępu
- PN-EN 50173, PN-EN 50174 – w zakresie okablowania strukturalnego
- inne obowiązujące przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej.