

Tarnowo Podgórne, dnia 28 kwietnia 2021 r.

WOP.271.10.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na budowę ul. Kukułki w Lusowie

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytania oraz udzieloną przez Zamawiającego odpowiedź.

Pytanie

Proszę o podanie parametrów drzew, technikę sadzenia i palikowania.

38	D.09.01.01	Nasadzenie drzew (wiąz górski - 9 szt., dąb bezszypułkowy - 36 szt.)	szt.	45,00
----	------------	--	------	-------

Odp.

Nasadzenia należy wykonać zgodnie z decyzją Starosty poznańskiego nr WŚ.613.18.19.2020.XXIII z dnia 03.12.2020 pkt 3.

„Drzewa wykorzystane do nasadzeń powinny mieć na wysokości 100 cm min. obwód pnia 12-14 cm i wysokość min 2 m. Po posadzeniu, drzewa należy zabezpieczyć, np. palikami z poprzecznymi regłami, a pnie drzew należy przywiązać taśmą do palików.”

Decyzja znajduje się w dokumentacji w folderze „decyzje”.

*/Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne/*