


Szamotuły, dnia 05.11.2019r.

OD5/RD2/ZM/Gr/PEO19P223888



Gmina Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

Dotyczy: uzgodnienie planu sytuacyjnego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 322037P w zakresie poszerzenia jezdni i budowie chodnika Batorowo-Wysogotowo”.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia ww. projektu na dołączonych planach stwierdziliśmy lokalizację linii kablowej SN, linii kablowych 0,4 kV oraz złącz kablowo pomiarowych Nn-0,4 KV, które występują w rejonie inwestycji. W załączeniu przesyłamy plan z naniesionymi w rejonie inwestycji urządzeniami elektroenergetycznymi (urządzenia Enea Operator Sp. z o.o. RD Szamotuły) następującymi kolorami: linia kablowa SN – kolor linia czerwona ciągła; kable Nn 0,4 kV oraz złącza kablowo pomiarowe zostały oznaczone linią zieloną ciągłą.

Pozostałe ustalenia:

1. Istniejące kable w miejscu projektowanych zjazdów i skrzyżowań z projektowaną nową nawierzchnią należy zabezpieczyć poprzez wykonanie przepustów. Do wykonania przepustów należy zastosować rury ochronne dwudzielne:
 - dla linii kablowej SN 15 kV – średnica zewnętrzna min. 160 mm, koloru czerwonego.
 - dla linii kablowych Nn 0,4 kV - średnica zewnętrzna 75, 110 mm, koloru niebieskiego,
2. Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji od istniejących urządzeń energetycznych.
3. W rejonie występowania kabli elektroenergetycznych oznaczonych na dołączonym planie prace związane z realizacją inwestycji wykonywać tylko ręczne.
4. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych należy wykonać wykopy próbne.
5. Zwracamy uwagę, aby wysokość posadowienia istniejących złącz kablowo-pomiarowych usytuowanych w miejscu przebudowy ulicy dostosować do poziomu nawierzchni.
6. Powyższe uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, nie będących w eksploatacji RD- Szamotuły.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

7. Na etapie wykonawstwa, przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac zgłosić się do Kierownika Pogotowia Energetycznego w Tarnowie Podgórnym, który poinformuje o możliwości występowania przyjętych od daty opinii, nowych urządzeń energetycznych (zgłoszenie potwierdzić pieczętą na piśmie przewodnim).

8. W razie braku możliwości zachowania normatywnych odległości lub kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną inwestycją należy wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. RD-Szamotuły z pismem od inwestora o wydanie warunków przebudowy kolidujących urządzeń.

9. Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Sprawę prowadzi Witold Greczka, telefon 61 8847343

Z poważaniem:

Rejon Dystrybucji Szamotuły
Dział Maja i Sieciowego
KIEROWNIK
Maciej Panek

k.o.

a/a

Załączniki:

Plan sytuacyjny - 1 egz.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika Posterunku Energetycznego w Tarnobrzegu ul. Przemysłowa tel.

który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu.

W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów

Uzgodnienie Nr RD-2/...2.../...2...

Obiekt uzgodniono w ENEA Operator Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Szamotuły

Na terenie nie znajdują się energetyczne urządzenia podziemne nN i SN

Na planach naniesiono kolorem

niebieskim kable n.N. niebieskim kable SN

W/w uzgodnienie nie dotyczy kabli kont. mentowych nie będących w eksploatacji

ENEA Operator Sp. z o.o.

ZDE Rejon Dystrybucji Szamotuły

Sekcja Rozwoju

Sideli
podpis

Szamotuły, dnia 05.11.2019